

## RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE

**CLIENT:**  
**Adresse:**  
**CP:**  
**Ville:**

**CET:**  
**Marque:**  
**Type:**

<b>Contrôle visuel et auditifs de l'ensemble de l'installation</b>			Observation:
bruit anormal	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	
panneaux détachés	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	
calorifuge défectueux	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	
trace de fuites d'eau	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	
fixation groupe ok	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	
fixation CET ok	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	
<b>Vérification des gaines</b>			
contrôle des gaines (écrasement, raccordement)	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	
<b>Vérification du bon fonctionnement général</b>			
contrôle du fonctionnement du systèmes	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	
<b>Contrôle alimentation électrique</b>			
tension:		volt	
intensité en fonctionnemnt nominal:		ampère	
resserage connexion:	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	
appoint électrique en fonctionnement	tension		volt
	ampérage		ampère
	puissance	0	watt
<b>Détartrage</b>			
	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	
<b>Dépolluissage et nettoyage unités extérieures</b>			
	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	
<b>Nettoyage bac à condensats unité extérieur</b>			
	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	
<b>Circuit hydraulique</b>			
vérification du groupe de sécurité	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	
<b>Circuit frigorifique</b>			
contrôle d'étanchéité	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	
détection de fuite éventuelles	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	
<b>Contrôle fonctionnement PAC</b>			
température soufflage UE		°C	
température reprise UE		°C	
température GAZ HP sur UE		°C	
température LIQUIDE HP sur UE		°C	
pression BP		bar/°C	
pression HP		bar/°C	
<b>Observation générale technicien:</b>		<b>Observation client:</b>	
<b>Date:</b>	<b>Nom:</b>	<b>Date:</b>	<b>Nom:</b>

Signature technicien:

Signature Client: